



12.08.2013

Pöytäkirjanro

21 384

Vastaanottaja

Kotkan Ilmailukerho ry
Puheenjohtaja Rauno Kukkola
Rinnepolku 11
48720 KOTKA

Kohde

Kotkan Ilmailukerho ry

Lentokentäntie 252
48720 KOTKA

Osapuolet

Puheenjohtaja Rauno Kukkola

Lausunto

Tarkastuksen kohde

Kotkan Ilmailukerho ry:n halli, lentokoneiden tankkauspiste ja toimisto, Lentokentäntie 252 48720 KOTKA.

Tarkastuksen kulku

Kierros hallissa, tankkauspisteessä ja toimistorakennuksessa.

Tarkastajan tekemät havainnot

Räjähdyssuojausasiakirjaa ei ollut esittää tarkastuksella.

Sammuttimista ei löytynyt voimassa olevaa päiväystä.

Palavan nesteen säiliö puhdistettu 5/2007.

Pelastussuunnitelmaa ei ollut kohteessa.

Tankkauspisteen tankkausalueelta lähtevän sadevesikaivon sulkuventtiili oli kaadettu.

Tarkastettavan kohteen edustajan tekemä selvitys

Kerholla on yksi kerhokone jota tankataan, toiminta yksityislentämistä, lentäjä vastaa yksin lennosta ja kerho ei järjestä yleisötilaisuuksia, yhdistys omistaa lentokoneen ja vuokraa sitä jäsenilleen.

Lentokoneelle teetätetään lakisääteiset huollot.

Toiminta vain kerhonjäsenille, ei kokoontumispaikka.

Polttoainetta ei myydä ulkopuolisille.

Johtopäätökset ja niiden perustelut

ATEX

Toiminnanharjoittajan on arvioitava ns. ATEX-säädösten mukaisesti räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamat vaaratekijät ja räjähdysvaaran aiheuttamat riskit sekä laadittava tarvittaessa räjähdysuojausasiakirja. (Pelastuslaki 379/2011 9, 14 ja 15 §; Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 41 ja 44 §; Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 576/2003 4, 5 ja 8 §.)



Tehtävä pelastussuunnitelma.

Pelastussuunnitelma on tehtävä kohteisiin, joissa vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen. (Valtioneuvoston asetus 407/2011 1 § mom 1 kohta 12)

Kunnostettava tankkauspihan sadevesikaivonsulkuventtiilikaivo.

Tiedoksi

Käsisammuttimet on tarkastutettava. Käsisammuttimet on tarkastutettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) vahvistamalla käsisammutinliikkeellä vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, värinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä kahden vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa. (Pelastuslaki 379/2011 9, 12, 14 ja 112 §; Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta 917/2005 3 ja 9 §)

Asiakasta on kuultu ennen korjausmääräyksen antamista.

Määräysluontoiset toimenpiteet suoritettava **30.09.2013** mennessä.

Palotarkastaja
Riitta Ahonen

Maksutiedot

Maksu 100.00 e

Laskutusosoite Rahastonhoitaja Kauno Salminen
Sammonkatu 18 B 14
48600 KOTKA



Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti Kouvolan hallinto-oikeuteen.
Päätöstä on kuitenkin noudatettava mahdollisesta valituksesta huolimatta.

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika jatkuu seuraavaan arkipäivään.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin jo kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä muuta tiedoksiantotapaa tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

Valituskirje ja sen liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Lähetettäessä valituskirjelmä sähköisenä asiakirjana, allekirjoitusvaatimuksen täyttää ainakin sellainen kehittynyt sähköinen allekirjoitus, joka perustuu laatuvarmenteeseen ja on luotu turvallisella allekirjoituksen luomisvälineellä. Sähköinen allekirjoitus edellyttää sähköisen henkilökortin, joka on kuvallinen henkilöllisyystodistus, johon on lisätty käyttäjänsä sähköisen asiointitunnuksen (SATU) sisältävä mikrosiru, käyttämistä.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava Kouvolan hallinto-oikeudelle. Omalla vastuullaan valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituskirjelmä on jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille virka-aikana ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan lähettää myös sähköisenä.

Kouvolan hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käyntiosoite: Kauppalankatu 43 C, Kouvola

Postiosoite: PL401, 45101 Kouvola

Vaihde: 029 564 2300

Telekopio: 029 564 2350

kouvola.hao@oikeus.fi

Aukioloaika: arkisin klo 8.00 - 16.15